

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 20 DEL 27/03/2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 17 DEL 21/03/2025

IL SINDACO

IL SINDACO

CONSTATATO che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con nota prot. 19836 del 26/03/2025 assunta al protocollo. n. 5917 del 27/03/2025, ha comunicato che, le analisi microbiologiche effettuate sui campioni d'acqua suppletivi prelevati in data 24/03/2025, presso la fontana privata al civico 127 di Zuel di Sotto - Sorgente Fontana Lunga - effettuate dal laboratorio ARPAV di Treviso campione 78PC, hanno dato esito favorevole. L'acqua risponde, attualmente, per i parametri analizzati, a quanto previsto dal D. Lgs. 18/2023.

L'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti richiama la necessità di mantenere, costantemente, in linea il valore di cloro residuo libero pari ad almeno 0,1 – 0,2 mg/l.

ORDINA

- **La revoca** della precedente ordinanza n. 17 del 21/03/2025 albo n. 614.
- Di dare tempestiva comunicazione della presente ordinanza con affissione agli albi frazionali.

DISPONE

che, la presente revoca sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune e venga diffusa mediante affissione nei luoghi pubblici.

A V V E R T E

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco

GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

